



Instruktion vedrørende brandsikringsvedligehold

Efter afslutning på brandsikringsforanstaltningernes udførelse i ejendomme er det af afgørende betydning for beboernes sikkerhed samt for fortsat opfyldelse af lovens krav, at den herved etablerede brandsikringstilstand opretholdes fremover.

Deres opmærksomhed henledes derfor på følgende forhold:

- Generelt:** Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel.
- Éntredøre og kælderdøre:** Brandsikring af døre, der er etableret ved montering af lister og plader samt brevklap, må ikke svækkes ved afmontering af disse. Ved døre, der er blevet gjort selvlukkende ved påmontering af dørpumpe, må denne lukkemekanisme ikke sættes ud af funktion.
- Pulterrum under trappeløb mod kælder:** Skal **ALTID** være aflåst. Alternativt skal der monteres dørpumpe.
- Pulterrum i øvr.** Rum i kældre skal være aflåst og fortsat holdes i god orden.
- El-målerskabe:** El-målerskabe skal være aflåste og må alene anvendes til deres egentlige formål. El-målerskabe må således ikke anvendes til opbevaring af f.eks. rengøringsartikler og lignende.

Trørød, den 12.07.91
Sag nr. 89521
PM/eb